

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Коми
167016, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 71, E-mail: tu@gsenkom.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ
КОМИ В КОЙГОРОДСКОМ РАЙОНЕ (168130, Республика Коми, Прилузский район, с.
Объячево, ул. Мира 114

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства

№ 20/06-03

с. Объячево

от «08» ноября 2018г.

Заместителем начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Койгородском
районе Романовских Валерием Рудольфовичем

при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной на
основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми Никифоровой
Елены Александровны от 14 сентября 2018 года № 828 о проведении государственного контроля
(надзора) с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
соблюдения требований технических регламентов в отношении:

Наименование юридического лица/ИП: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Начальная школа -детский сад» с. Мутница

Место нахождения юридического лица/место жительства ИП: с.Мутница, ул. Дуговая, д.63
Прилузского района Республики Коми

ОГРН 111119000188, ИНН 1112007180, КПП 111201001.

выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской
Федерации, а именно:

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований нормативных
правовых актов:

- 1) Не решен вопрос по вывозу ТБО (твердые бытовые отходы) специализированной
организацией.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом -
благополучии населения»
-п.3.20 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
-п. 12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- 2) Не решен вопрос с подводом горячей воды к умывальным раковинам в дошкольной группе

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом - благополучии населения»

-п. 9.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- 3) На завезенный песок в песочницу сведения о безопасности не представлены (о соответствии гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям)

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом - благополучии населения»

-п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- 4) В туалете для персонала отсутствует сиденье на унитазе.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом - благополучии населения»

-п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- 5) На используемой ученической мебели отсутствует маркировка.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом - благополучии населения»

-п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- 6) В 1-3 классе имеется составное окно.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом - благополучии населения»

-п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- 7) Пол в раздевалке для школьников требует ремонта).

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом - благополучии населения»

-п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- 8) Для приготовления третьих блюд (компот, киселей) отсутствует посуда из нержавеющей стали.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом - благополучии населения»

П.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- 9) На одной производственной ванне на пищеблоке отсутствует смеситель, отсутствуют воздушные разрывы до верха приемной воронки.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
П.13.5, п.13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
п. 3.3, 8.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

- 10) Вытяжная вентиляция с механическим побуждением в виде зонта от плиты для приготовления блюд и от моечных ванн отсутствует.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
-п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- 11) На момент проверки установлено, что отсутствуют сетки на оконных проемах для предотвращения залета насекомых.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
-п. 17.9, п.17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- 12) Не пройдено гигиеническое обучение (аттестация) в соответствии с установленными сроками у сотрудников учреждения. Лобанов Д.Н. (учитель) - мед.осмотр 14.12.2017, обучение 26.04.2013 (просрочен); Черных Л.В. (учитель) - мед.осмотр 03.10.2018, сведения о прохождении гигиенического обучения не представлены.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
-п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- 12) Не решен вопрос по организации производственного контроля за питанием, включающий лабораторно-инструментальные исследования.

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
п. 14.2, п.14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа -детский сад» с.
Мутница, ул. Дуговая, д.63 Прилузского района Республики Коми

ОГРН 111119000188, ИНН 1112007180, КПП 111201001.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

- 1) Организовать вывоз ТБО (твердые бытовые отходы) специализированной организацией.
- 2) Подвести горячую воду к умывальным раковинам в дошкольной группе через смеситель.
- 3) Заменить песок в песочнице, предоставить документы на песок о соответствии гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям.
- 4) В туалете для персонала установить сиденье на унитазе.
- 5) На используемой ученической мебели установить маркировку.
- 6) Заменить в 1-3 классе составное окно.
- 7) Отремонтировать пол в раздевалке для школьников .
- 8) Для приготовления третьих блюд (компот, киселей) приобрести посуду из нержавеющей стали.
- 9) На производственной ванне на пищеблоке установить смеситель,
- 10) На производственных ваннах установить воздушные разрывы до верха приемной воронки.
- 11) На жарочной плите оборудовать вытяжную вентиляцию с механическим побуждением в виде зонта.
- 12) В теплый период года установить сетки на оконных проемах для предотвращения залета насекомых.
- 13) Организовать производственный контроль за питанием, включающий лабораторно-инструментальные исследования в течение учебного года.
- 14) Пройти гигиеническое обучение (аттестация) Лобанову Д.Н.(учитель); Черных Л.В. (учитель).

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в срок до «01» декабря 2018 года-п.4,5,9,13 до 01.07.2019-п.п. 1,2,3,6,7,8,10,11,12 представив информацию в письменном виде

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.
Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть

обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.
В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Заместитель начальника ТО Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по РК
в Койгородском районе _____ Романовских В.Р.
(должность лица, выдавшего предписание _____ подпись _____ расшифровка
подписи)

МП
Копию настоящего предписания получил « 08 » ноября 2018 г. *Виб*
Копия предписания направлена почтой : исх. № от « _____ » _____ 20__ г.